

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТАЙМЫРСКИЙ  
ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ТАЙМЫРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДИКСОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  
ул. Водопьянова, 17 г.п. Диксон,  
Таймырский муниципальный район,  
647340, тел./факс (39152) 2-44-29  
ОКПО 56910916, ОГРН 1028400000639  
ИНН/КПП 8402000654/840201001  
taimyr4.1@mail.ru  
«14» ноября 2020 г.

Заместителю главного  
государственного инспектора  
Таймырского муниципального района  
Красноярского края  
по пожарному надзору И.С. Симоненко

исх. № 387

Уважаемый Иван Сергеевич!

Направляем в Ваш адрес план по устранению нарушений по ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» согласно предписанию № 68/1/1-11 от 19 октября 2020г. Срок устранения предписания до 14.09.2021г

Пункт предписания	Вид нарушения	Меры по устранению	Срок устранения
68/1/1	Для покрытия пола на путях эвакуации 1,2 и 3 этажей применяется линолеум (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен)	Заключение МК на приобретение линолеума, отвечающего требованиям пожарной безопасности и МК на замену линолеума на путях эвакуации	до 14.09.2021г
68/1/2	Не проведена огнезащитная обработка сцены в актовом зале (отсутствуют подтверждающие документы выполненных работ)	Заключение МК на огнезащитную обработку сцены или МК на демонтаж сцены, несущие элементы которой выполнены из железа.	до 14.09.2021г
68/1/3	Несущие элементы сцены выполнены из горючего материала (дерево)		
68/1/4	Помещение пищевого склада в столовой не оборудовано АУПС	Требуется разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, а так же замена системы сигнализации. Акт по техническому состоянию системы сигнализации прилагаю.	2022г
68/1/5	Помещение кухни в столовой не оборудовано АУПС		
68/1/6	Подсобное помещение в столовой не оборудовано АУПС		
68/1/7	Помещение овощного цеха в		

	столовой не оборудовано АУПС		
68/1/8	Из групповой ячейки ДОО, расположенной в здании школы не имеется 2-рассредоточенных эвакуационных выхода.	Требуется разработка ПСД и прохождение госэкспертизы по монтажу дверей и дальнейшая замена технического паспорта.	2022г
68/1/9	На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 48 на экспликации к поэтажному плану (музей переоборудован в музыкальный зал дошкольной группы)	Подано заявление в Таймырское отделение филиала ФГУП Ростехинвентаризации - Федеральное БТИ по Красноярскому краю на изменение технического паспорта школы.	до 14.09.2021г
68/1/10	На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 49 на экспликации к поэтажному плану (тренажерный зал переоборудован в спальное помещение дошкольной группы)		
68/1/11	На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 50 на экспликации к поэтажному плану (библиотека переоборудована в игровую комнату дошкольной группы)		

Директор ТМК ОУ «Диксонская  
средняя школа»

*Низов*  
Д.А. Низовцева

Исполнитель  
Д.А. Низовцева  
89050911271