



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  
об устранении выявленных нарушений

23.07.2019

№ 16628

пгт. Диксон

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Катруша Екатериной Андреевной, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Диксонская средняя школа» (сокращенное наименование согласно Уставу – ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»), юридический адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17, ОГРН – 1028400000639, зарегистрирован Администрацией Диксонского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 04.12.2000, ИНН – 8402000654, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Еремина от 16.07.2019 № 4457, в местах осуществления деятельности по адресам: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (нарушения выявлены только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека) (акт проверки от 23.07.2019 № 16625).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Таймырскому



муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Диксонская средняя школа», устранить нарушения:

в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17:

1. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в отсутствии на территории общеобразовательного учреждения физкультурно-спортивная зоны. Срок исполнения: 06.07.2020 г.

2. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии на стенах в спортивном зале глубоких трещины на всю высоту стен. Срок исполнения: 06.07.2020 г.

в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13.

3. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии отдельных входов в прачечной для сдачи грязного и получения чистого белья. Срок исполнения: 06.07.2020 г.

4. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в наличии дефектов покрытия пола линолеума в групповой старшей группы (швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны, расхождение стыковочных швов не допустимо). Срок исполнения: 06.07.2020 г.

5. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в расстановке кроватей в спальне старшей группы не обеспечивающей свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Срок исполнения: 06.07.2020 г.

6. Нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. табл. 2 (п. 62) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен-

ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в не обеспечении нормируемого показателя коэффициента пульсации в спальне старшей группы (рабочее место воспитателя), в спальне младшей группы (рабочее место воспитателя). Срок исполнения: 06.07.2020 г.

Срок исполнения настоящего предписания: **06.07.2020 года.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной информации по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.31А, тел.: 8 (3919) 46-90-82, факс: 8 (3919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru в срок до **06.07.2020.**

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела в г. Норильске



Е.А. Катруша

Настоящее предписание от 23.07.2019г № 16628 вручено лично:

и.о. директора ТМК ОУ, Диксонская средняя школа  
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

Гизовцева Юсалия Ахмедовна  
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

23.07.2019г  
(дата)

Гизов  
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)